

3 一般構造

3.1 木構造 I

(1) 木構造の特性

(2) 構造計画

- | | | | |
|--------------------------|------|-----------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 構造計画 | 火打・水平トラス | 水平荷重に対して抵抗力を発揮するもので、地震等における鉛直振動には効果薄い |
| <input type="checkbox"/> | 構造計画 | 火打・水平トラス | 床面等の水平剛性（面内剛性）を高める効果（梁のたわみ等の防止ではない） |
| <input type="checkbox"/> | 構造計画 | 構造設計 | 水平荷重は水平構面を介して伝搬、各構造部材は鉛直・水平の両荷重を考慮し設計 |
| <input type="checkbox"/> | 構造計画 | ねじれ | 耐力壁を釣り合いよく配置（偏心率考慮）、水平剛性を高める等が有効 |
| <input type="checkbox"/> | 構造計画 | 耐力壁 | 平面的のみならず、立体的にもバランスよく配置すること |
| <input type="checkbox"/> | 構造計画 | 耐力壁 | 耐力壁の上下階配置は、直上もしくは市松模様配置する |
| <input type="checkbox"/> | 構造計画 | ハイブリッド | 木造・RC造等が併用される場合は、構造種の特長・荷重分担等を考慮 |
| <input type="checkbox"/> | 荷重 | 風荷重（風圧力） | 桁行方向に長い建物は、梁間方向の風荷重が大きくなるので注意 |
| <input type="checkbox"/> | 荷重 | 風荷重（風圧力） | 桁行方向に長い建物は、梁間方向の必要な耐力壁の有効長さが長くなる |
| <input type="checkbox"/> | 荷重 | 風荷重（風圧力） | 耐力壁の有効長さを求める際の、風荷重の係数（乗ずる数値）は各階で同一 |
| <input type="checkbox"/> | 荷重 | 風荷重（風圧力） | 耐力壁の有効長さ（必要長さ）は、見付面積（受風面積）に基づいて算定する |
| <input type="checkbox"/> | 荷重 | 風荷重（風圧力） | 小屋組みが倒れないように、振れ止めや小屋筋交いを設ける |
| <input type="checkbox"/> | 荷重 | 風荷重（風圧力） | 屋根の棟・軒先部分は、局部的に大きな吹き上げの力がかかるので注意 |
| <input type="checkbox"/> | 荷重 | 風荷重（風圧力） | 柱を介して各部材に伝搬されるので、鉛直・水平の両荷重影響を与える |
| <input type="checkbox"/> | 荷重 | 地震荷重（地震力） | 必要壁量（壁量の有効長さ）は、屋根葺き材・建物階数で決定 |
| <input type="checkbox"/> | 荷重 | 地震荷重（地震力） | 必要壁量（壁量の有効長さ）は、同一建物の場合、高層階ほど短くなる |



(3) 各部構造

- 各部設計 土台 軸組や壁組を介して伝わる力に対して十分対抗できるように検討、基礎に緊結
- 各部設計 柱 上階の柱直下に下階の柱がない場合は、梁や桁の荷重分担が大きくなるので注意
- 各部設計 柱 柱の浮き上がりは、水平力作用時の柱軸力を低減補正して算定することが可能
- 各部設計 柱 軸力のみならず、水平力がかかった際の軸力増加も考慮して座屈を検討
- 各部設計 柱 2階建て以上の建物の隅柱（もしくはそれに準ずる柱）は通し柱とする
- 各部設計 梁 曲げモーメントを生じる梁は、たわみの検討も行う
- 各部設計 小屋梁 丸太を用いる場合には、所要断面寸法は末口（細い方）の寸法とする
- 各部設計 耐力壁 筋交いと合板等の併用時においても、壁倍率の最大は5とする
- 各部設計 耐力壁 貫タイプよりも受材タイプのほうが壁倍率は高い（貫：1.5、受材：2.5）
- 各部設計 耐力壁 合板種類・釘種類、釘間隔により壁倍率が異なる
- 各部設計 耐力壁 片面に同じボード2枚を重ねて釘打ちしても、壁倍率は2倍にはならない
- 各部設計 耐力壁 木製の筋交い（厚さ3cm、幅9cm）よりも土塗壁の壁倍率のほうが値は小さい
- 各部設計 耐力壁 ボード類は施工基準に則った釘種類・間隔で施工を行う
- 各部設計 耐力壁 風荷重等の水平荷重により、塔状の建物では耐力壁脚部に引抜き力が生じる
- 各部設計 耐力壁 構造用合板を用いた壁は、真壁造でも耐力壁とすることが可能
- 各部設計 耐力壁 壁量とは、梁間・桁行各方向の耐力壁長さを床面積でそれぞれ除した値
- 各部設計 筋交い 小屋筋交いは、風荷重などによる小屋組の倒壊を防ぐ役割
- 各部設計 筋交い 外周隅角部は筋交い等で補強した耐力壁をL字に配置する
- 各部設計 筋交い 引張を負担：厚さ15mm以上かつ幅90mm以上、または直径9mm以上の鉄筋
- 各部設計 筋交い 圧縮を負担：厚さ30mm以上かつ幅90mm以上
- 各部設計 筋交い 欠き込む場合には必ず補強すること、間柱との取り合いの場合は間柱を欠き込む
- 各部設計 筋交い 同じ構面内の筋交いは、隣り合う筋交いが同じ方向の傾きとならないように配置
- 各部設計 筋交い 圧縮筋交いをたすき掛けにする場合は、一方を通し材、他方を切断し、金物で緊結
- 各部設計 床 床の面内剛性を高めるために、合板を貼り込むことは有効

(4) 木材の繊維方向の許容応力度 ⇒ 材料の講義で解説を行います

(5) 部材設計

- 部材設計 切欠き（欠損） 引張部材では接合時の欠損は避ける、欠損部分は応力計算の有効断面積から除く
- 部材設計 切欠き（欠損） 横架材（梁・桁）の中央付近は応力が集中するので、切欠きは避ける
- 部材設計 切欠き（欠損） 構造上主要な柱を1/3以上切欠きする場合には、その部分を補強する
- 部材設計 横座屈 水平方向の座屈、せいよりも幅をかせいだ方が防止しやすい



3.2 木構造Ⅱ

(1) 接合法

- | | | | |
|--------------------------|-----|----------|--|
| <input type="checkbox"/> | 接合法 | 継手・仕口 | 継手位置は集中させずに極力位置をずらす |
| <input type="checkbox"/> | 接合法 | 継手・仕口 | 筋交いを入れた軸組の柱頭・柱脚の仕口は、長ほぞ差し込み栓打ちとすることが可 |
| <input type="checkbox"/> | 接合法 | 継手・仕口 | 断面の異なる桁の継手は持ち出し継ぎ、桁と柱の接合は金物を用いる |
| <input type="checkbox"/> | 金物 | 羽子板ボルト | 柱と横架材（梁）、胴差・床梁等の横架材相互、小屋梁と軒桁などの接合に用いる |
| <input type="checkbox"/> | 金物 | 短冊金物 | 胴差相互の接合に用いる |
| <input type="checkbox"/> | 金物 | かね折り金物 | 通し柱と胴差の接合に用いる |
| <input type="checkbox"/> | 金物 | 筋交いプレート | 筋交いと柱・梁の接合に用いる |
| <input type="checkbox"/> | 金物 | ホールダウン金物 | 柱と基礎・土台の接合に用いる |
| <input type="checkbox"/> | 金物 | あおり止め金物 | トラスと頭つなぎおよび上枠との接合に用いる |
| <input type="checkbox"/> | 金物 | ラグスクリュー | 許容せん断耐力は、側面打ちの場合の値の 2/3 とする |
| <input type="checkbox"/> | 金物 | ラグスクリュー | ねじ込みが困難な場合は、石けん・潤滑剤を用いても良い |
| <input type="checkbox"/> | 金物 | メタルプレート | 木材同士をできるだけ密着させる（間隔は 2mm 以下） |
| <input type="checkbox"/> | 接合法 | 釘接合 | 加圧方向に釘を 10 本以上並べて打ち付ける場合は、接合部の耐力を低減（10%） |
| <input type="checkbox"/> | 接合法 | 釘接合 | 釘の許容引抜耐力は、木材の気乾比重・釘径・打込み長さにより変化する |
| <input type="checkbox"/> | 接合法 | 釘接合 | 釘接合の耐力は、側材に木材を用いるよりも鋼材を用いるほうが高い |
| <input type="checkbox"/> | 接合法 | 釘接合 | 釘の許容せん断耐力は、釘径と樹種により算定（釘の長さは関係なし） |
| <input type="checkbox"/> | 接合法 | 釘接合 | パンチングシアとは、釘接合において、釘頭が側材を貫通する破壊形態 |
| <input type="checkbox"/> | 接合法 | ボルト接合 | 許容引抜耐力：ボルトの材質・径・座金寸法・母材の樹種で決定（長さ関係なし） |
| <input type="checkbox"/> | 接合法 | ボルト接合 | ボルトの締め付けは、座金が木材にわずかにめり込む程度とする |
| <input type="checkbox"/> | 接合法 | ボルト接合 | ボルトの働き長さとは、ねじ山が 2 山以上ナットから突き出す長さとする |
| <input type="checkbox"/> | 接合法 | ボルト接合 | せん断を受けるボルトの間隔は、加力方向と木材繊維の方向により配置が異なる |
| <input type="checkbox"/> | 接合法 | 木ねじ接合 | 主要な部分において、木ねじを引抜方向に対抗されるように施工することは避ける |
| <input type="checkbox"/> | 接合法 | 木ねじ接合 | 木ねじ接合部は、釘接合に比べて変形能力は低い（ネジ穴の食い込みがあるので） |
| <input type="checkbox"/> | 接合法 | ドリフトピン接合 | 加工時の木材の含水率が 20% 以上の場合、せん断耐力を 2/3 に低減 |
| <input type="checkbox"/> | 接合法 | 接合一般 | 接合部の金物に錆が生じる可能性がある場合には、防錆処理を施す |
| <input type="checkbox"/> | 接合法 | 接合一般 | 釘・ボルト接合において、端部の割れが生じないように端距離・縁距離を確保する |
| <input type="checkbox"/> | 接合法 | 接合一般 | 1 面せん断接合では、主材厚は木ねじ呼び径の 6 倍以上、側材厚は 4 倍以上 |
| <input type="checkbox"/> | 接合法 | 接合部耐力 | 接合部の許容耐力は、木材の比重の影響を受ける |
| <input type="checkbox"/> | 接合法 | 接合部耐力 | 接合部の許容耐力はクリープ等の変形の影響を受ける |
| <input type="checkbox"/> | 接合法 | 接合部耐力 | 異種接合の耐力合算は基本的には不可だが、以下の場合は除く |
| <input type="checkbox"/> | 接合法 | 接合部耐力 | ボルト及びドリフトピンと先孔が密着し、変形能力が同一の場合は耐力合算可 |
| <input type="checkbox"/> | 接合法 | 接合部耐力 | 各種接合施工時の含水率が 20% 以上の場合、接合部の許容耐力は低減する |



(2) 各部構造の名称 ⇒ 教科書 P114、122、123 を併せてチェック、以下に過去出題されたモノを列挙

- | | | | |
|--------------------------|------|--------------|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 部材名称 | 内法貫（うちのりぬき） | 鴨居の上部に通っている貫 |
| <input type="checkbox"/> | 部材名称 | 落とし掛け（おとしがけ） | 床の間の前面垂壁の下端に取り付ける部材 |
| <input type="checkbox"/> | 部材名称 | 合掌（がっしょう） | 切妻屋根において、平行な両軒桁から棟に掛け渡される部材 |
| <input type="checkbox"/> | 部材名称 | 際根太（きわねだ） | 床を支える根太の中でも最も端部（壁際）に配置される根太の名称 |
| <input type="checkbox"/> | 部材名称 | 転び止め（ころびどめ） | 母屋の移動・回転を留めるための部材 |
| <input type="checkbox"/> | 部材名称 | 竿縁（さおぶち） | 板張りの天井を支え、化粧天井として設けられる細い部材 |
| <input type="checkbox"/> | 部材名称 | 彫桁（ささらげた） | 階段の段板を受けるために、階段の両側面で段板を下から支える登り桁のこと |
| <input type="checkbox"/> | 部材名称 | 地貫（じぬき） | 柱と柱の間に水平に取り付ける部材が貫、その中で最も低い位置に取付ける物 |
| <input type="checkbox"/> | 部材名称 | 真束（しんつか） | 洋小屋組の真中に立てる束、中央で合掌と棟木を受ける、又は陸梁を吊る部材 |
| <input type="checkbox"/> | 部材名称 | 隅木（すみき） | 寄棟・入母屋などの小屋組において、隅棟部分を支える斜めの部材 |
| <input type="checkbox"/> | 部材名称 | 柱（せん） | 継手・仕口において、2つの部材を貫通する孔に打ち込む堅木の木釘 |
| <input type="checkbox"/> | 部材名称 | 雑巾摺（ぞうきんすり） | 床の間の地板と三方の壁とが接する部分に用いる細い部材 |
| <input type="checkbox"/> | 部材名称 | 耐力壁（たいりょくへき） | 水平・鉛直力に抵抗する壁、板材を貼り付けるもの、筋交いで補強するもの |
| <input type="checkbox"/> | 部材名称 | 吊り木（つりき） | 天井下地（野縁を含む）を吊るすための棒材 |
| <input type="checkbox"/> | 部材名称 | 胴貫（どうぬき） | 真壁の貫（柱間の水平材）のうち、中間よりも下に取り付く（胴縁とほぼ同じ） |
| <input type="checkbox"/> | 部材名称 | 胴縁（どうぶち） | 壁材の板張り取付下地として水平方向に設ける幅の狭い板材 |
| <input type="checkbox"/> | 部材名称 | 飛梁（とびばり） | 寄棟屋根において、小屋束を支えるための妻梁と小屋梁のあいだに掛け渡す |
| <input type="checkbox"/> | 部材名称 | 長押（ながし） | 柱を水平につなぐ部材、鴨居の上端に水平に取り付けられる和室の化粧材 |
| <input type="checkbox"/> | 部材名称 | 根がらみ（ねがらみ） | 床下の束の転倒を防ぐために、束下方を連結するための部材 |
| <input type="checkbox"/> | 部材名称 | 根太（ねだ） | 大引または床梁の上に直角方向に架け渡す床板を受けるための横架材 |
| <input type="checkbox"/> | 部材名称 | 根太掛け（ねだがけ） | 柱や間柱の側面に取り付け、根太の端部を受ける部材 |
| <input type="checkbox"/> | 部材名称 | 登り淀（のぼりよど） | 切妻屋根の端部（けらば）において、軒先から棟まで傾斜している横板 |
| <input type="checkbox"/> | 部材名称 | 野縁（のぶち） | 天井板を張るための下地、吊り木で支持される |
| <input type="checkbox"/> | 部材名称 | 破風板（はぶいた） | 切妻・入母屋など屋根の妻の部分に垂木を隠すように取り付けられる板材 |
| <input type="checkbox"/> | 部材名称 | 鼻隠（はなかくし） | 軒先において、垂木先端の木口をつなぎ隠すために取り付けられる横板 |
| <input type="checkbox"/> | 部材名称 | 鼻母屋（はなもや） | 母屋のうち最も軒に近く、外壁まわりの最上部に取り付けられたもの |
| <input type="checkbox"/> | 部材名称 | 火打（ひうち） | 小屋組・床組などの水平面において、隅部を補強する際に用いる斜めの部材 |
| <input type="checkbox"/> | 部材名称 | 広小舞（ひろこまい） | 垂木の先端上部に取り付ける幅の広い横木、垂木の振れ止めなどの目的 |
| <input type="checkbox"/> | 部材名称 | 振れ止め（ふれどめ） | 梁の横振れ（横座屈）を防ぐために束の根元を固定する横木 |
| <input type="checkbox"/> | 部材名称 | 方丈（ほうじょう） | 柱・梁の接合部付近に、斜めにかける部材（水平面では火打材に相当） |
| <input type="checkbox"/> | 部材名称 | 方立（ほうだて） | 開口部において縦枠を支える鉛直部材 |
| <input type="checkbox"/> | 部材名称 | 方杖（ほうづえ） | 柱と横架材とを斜めに結合して隅を固める部材 |
| <input type="checkbox"/> | 部材名称 | まぐさ | 開口部の上枠に取り付けられる水平材 |
| <input type="checkbox"/> | 部材名称 | 棟木（むなぎ、むねぎ） | 小屋組頂部で垂木を受け、小屋組を桁行方向につなげて固める部材 |
| <input type="checkbox"/> | 部材名称 | 無目（むめ） | 鴨居・敷居と同じ高さに設けられる建具用の部材、開口の上下にある水平材 |
| <input type="checkbox"/> | 部材名称 | 面戸板（めんどういた） | 屋根裏板と軒桁上端の垂木の間にできる隙間をふさぐ板、虫などの侵入を防ぐ |
| <input type="checkbox"/> | 部材名称 | 雇い実（やといざね） | 2枚の板を接ぎ合わせる際に、両材の間に挟む細長い材 |



(3) 枠組壁工法

- 耐力壁 規模 耐力壁に囲まれた部分の水平投影面積は原則として 40 平米以下とする
- 耐力壁 規模 上記 40 平米を超える区画は、床版の枠組材と床材を緊結する部分に補強を行うこと
- 耐力壁 規模 向かい合う耐力壁の間隔は 12m 以下（構造計算を行う場合はその限りではない）
- 耐力壁 耐力壁規定 せっこうボードを耐力壁の壁材として用いる場合、厚さは 12mm 以上とする
- 耐力壁 耐力壁規定 せっこうボードを張付けるための釘には、GNF40・SNF45・WSN・DTSN など
- 耐力壁 耐力壁規定 耐力壁の上部には、壁厚以上の頭つなぎを設ける
- 耐力壁 耐力壁規定 耐力壁上部の頭つなぎの継手位置は、上枠の継手位置に重なってはならない
- 耐力壁 耐力壁規定 耐力壁線に幅 900mm 以上の開口を設ける場合、まぐさおよびまぐさ受け用いる
- 耐力壁 耐力壁規定 隅角部には、3 本以上のたて枠を用いる
- 耐力壁 構造 地階（地下階）の壁のうち、地面からの高さが 30cm 以上の部分は枠組壁工法採用可
- 耐力壁 構造 アンカーボルトは、間隔 2m 以下、隅角部及び土台の継手部分に配置する
- 耐力壁 構造 アンカーボルトの必要寸法は、呼び径 12mm 以上、長さ 350mm 以上
- 耐力壁 構造 鉛直・水平荷重を負担する耐力壁と、鉛直荷重のみを負担する支持壁に大別可能

3.3 鉄筋コンクリート構造 I

(1) 特性

- RC 特性 構造設計 RC はコンクリートの弱点である引張への耐力を鉄筋で補強した構造
- RC 特性 構造設計 コンクリート部分の引張耐力は 0 とみなす
- RC 特性 構造設計 せん断補強筋（あばら筋・帯筋）は部材のせん断終局耐力を増大させる
- RC 特性 構造設計 クリーブ（長期的な荷重を受けた際の変形）により、縁部分の圧縮耐力は低下する

(2) 構造形式

- 構造形式 構造形式 RC はラーメン・壁式・シェル等に用いられる
- 構造形式 架構形式 柱を RC、長大なスパンを S とすることも可能

(3) 許容応力度 ⇒ 材料の項目で解説します



(4) 配筋の基本

- 配筋継手 配筋 クリープにより、縁部分のコンクリート圧縮耐力は低下、鉄筋の負担応力は大幅に増加
- 配筋継手 配筋 梁の圧縮鉄筋は、クリープたわみの抑制・地震時の靱性確保のために複筋梁とする
- 配筋継手 配筋 幅広の梁や主筋が一段に多数ある場合は、副あばら筋を用いる
- 配筋継手 配筋 せん断補強筋（あばら筋・帯筋）は部材のせん断終局耐力を増大させる
- 配筋継手 配筋 帯筋やあばら筋はせん断破壊を防止し、粘り強さを向上させる（ひび割れ防止が主目的ではない）
- 配筋継手 配筋 配筋時の靱性：スパイラル筋＞端部 135° フック
- 配筋継手 配筋 柱梁接合部の帯筋間隔は、150mm 以下かつ隣接する柱の帯筋間隔の 1.5 倍以下
- 配筋継手 継手 鉄筋の継手は、応力の小さい箇所ならびに常時は圧縮応力が生じている箇所とする
- 配筋継手 継手 ガス圧接継手の圧接箇所は、鉄筋の直線部分とする
- 配筋継手 継手 鉄筋径の差が 7mm を超える場合には、ガス圧接継手を設けてはならない
- 配筋継手 継手 D35 以上の異形鉄筋では、重ね継手を設けてはならない
- 配筋継手 継手 柱内の継手位置は、原則として同じ高さの位置に設けてはならない
- 配筋継手 継手 フック付き重ね継手の継手長さは、鉄筋相互の折れ曲げ開始点間とする
- 配筋継手 継手 経の異なる異形鉄筋の重ね継手の長さは、細い方の鉄筋の径を基準として求める
- 配筋継手 継手 スパイラル筋の端部を重ね継手とする場合には、フック付きとする
- 配筋継手 継手 機械式継手は、強度・剛性・靱性等の性能が確保できれば採用可能
- 配筋継手 定着 帯筋端部のフックは 135° 以上、もしくは相互に溶接
- 配筋継手 定着 柱主筋の端部は、異形鉄筋を採用したとしても直線定着が不可となる箇所がある（以下参照）
- 配筋継手 定着 柱の出隅部はその末端をかぎ状に折り曲げて定着させる（直線定着不可）
- 配筋継手 かぶり厚 鉄筋の腐食防止、火災時の防火・防災効果を有する
- 配筋継手 かぶり厚 かぶり厚部分も圧縮力を負担するものとして構造計算（引張部分は引張耐力無し）

(5) 構造計画上の注意点

他分野へ分類



3.4 鉄筋コンクリート構造Ⅱ

(1) 各部設計

- 各部設計 梁 小梁のたわみ・床スラブのひび割れ防止のためにも、小梁にも十分な曲げ剛性を持たせる
- 各部設計 梁 梁の貫通孔は、柱に近接する位置には設けない
- 各部設計 梁 梁せいは、梁の有効長さの 1/10 以上とする
- 各部設計 梁 スラブ・梁を一体で打設する際は、スラブの有効幅の効果を加算した T 型梁として構造計算
- 各部設計 梁 梁のあばら筋比は、0.2%以上
- 各部設計 梁 許容曲げモーメントは、圧縮部コンクリート耐力 or 引張鉄筋耐力の小さい方
- 各部設計 梁 釣合鉄筋比以下の場合の曲げモーメントに対する耐力は、引張鉄筋断面積に比例する
- 各部設計 梁 梁せいを大きくするとせん断耐力が向上するので、曲げ耐力降伏を先行させる効果は無い
- 各部設計 柱 負担する圧縮力が大きくなると、靱性（粘り）が低下するので留意
- 各部設計 柱 普通コンクリートを用いた柱の小径は、支点間距離の 1/15 以上
- 各部設計 柱 軽量コンクリートを用いた柱の小径は、支点間距離の 1/10 以上
- 各部設計 柱 柱の帯筋はせん断力に抵抗するのみならず、拘束効果による軸力保持にも効果あり
- 各部設計 柱 柱の帯筋は、主筋の座屈防止の役割も持つ
- 各部設計 柱 柱の必要鉄筋量は、0.8%以上
- 各部設計 柱 短柱は曲げ崩壊よりもせん断破壊（粘りのない脆性破壊）が先行するので注意
- 各部設計 柱 短柱は、スリットを入れて他の柱と長さを合わせる、もしくはせん断補強を行う
- 各部設計 柱 負担する圧縮力が大きくなると、靱性（粘り）が低下するので留意
- 各部設計 柱 地震に対して十分な量の耐震壁があったとしても、柱に関する水平耐力の検証は行う
- 各部設計 柱梁接合部 柱梁の接合部内の帯筋は、間隔 150mm 以下、帯筋比は 0.2%以上
- 各部設計 床スラブ 風荷重・地震力等の水平荷重を柱や耐震壁に伝達する働きも有する
- 各部設計 床スラブ RC の床スラブは剛性が高い、水平力を受けてもそのままの形を維持する
- 各部設計 床スラブ 床スラブの必要鉄筋量は、0.2%以上
- 各部設計 床スラブ 厚さが梁間長さの 1/30 以下の場合、振動等の使用上の支障発生の有無を確認
- 各部設計 耐力壁 水平剛性は、耐震壁を設けることにより向上
- 各部設計 耐力壁 耐震壁のをバランスよく配置し、ねじれ振動を防止する
- 各部設計 耐力壁 床の開口等により床スラブと連結されない耐震壁は、水平力を伝達できない
- 各部設計 耐力壁 耐震壁の必要鉄筋量は、縦筋・横筋それぞれ 0.25%以上
- 各部設計 耐力壁 開口部周辺の補強筋は D13 以上、かつ壁筋と同径以上の異形鉄筋とする

(2) コンクリートのひび割れ

- ひび割れ ひび割れ せん断ひび割れが生じた梁は、補強筋・主筋のトラス機構を形成し耐力が生じる
- ひび割れ ひび割れ せん断補強筋はひび割れの発生を遅らせるものではないが、ひび割れの伸展は防止
- ひび割れ ひび割れ プラスチック収縮ひび割れは、コンクリート表面の急激な乾燥によって生じる



(3) 壁式鉄筋コンクリート造

- 壁式 RC 材料 軽量コンクリート I 種を用いる場合の基準強度は、 $18\text{N}/\text{mm}^2$ 以上 $27\text{N}/\text{mm}^2$ 以下
- 壁式 RC 配筋 必要鉄筋量は、縦筋・横筋ともに 0.15%以上
- 壁式 RC 壁梁 梁せいは 45cm (450mm) 以上、用いる鉄筋は D13 以上
- 壁式 RC 接合 接合部分はウェットジョイント (モルタル等を仕様) とする
- 壁式 RC 耐力壁 実長 45cm 以上、かつ同一実長を持つ部分の高さの 30%以上
- 壁式 RC 耐力壁 厚さは平屋で 12cm 以上、2 階建各階・最上階で 15cm 以上、他 18cm 以上
- 壁式 RC 開口部 幅と高さの計が 80cm 以下、隣接する開口までの距離が 20cm 以上あれば耐力耐力低減不要
- 壁式 RC 建物規模 軒高さ 20m 以下、階数 5 階以下
- 壁式 RC 壁式 RC 板状の壁体と、屋根スラブ・床スラブを一体的に組み合わせた構造

